

	<b>Système OKAPTUR:</b> - système de tamponnement des eaux de pluie - Infiltration dans sol perméable ou rejet régulé des eaux épurées et pluie <b>3x12/30</b>			
	<i>Descriptif d'aide à la rédaction des cahiers des charges et métrés descriptifs</i>	Q	U	M
	Dimensions générales système complet OKAPTUR: l : 1,8m L : 7,2m H : 0,3m			
1	<b>Test de percolation</b> - 4 tests réalisés à 1m20 de profondeur (arrêt des mesures si deux résultats concordants) - Description des couches rencontrées sur 2,0 m - Détection des profondeurs d'éboulement et présence nappe phréatique. - Vitesse d'infiltration exprimée en m/s (références SAIWE). - Localisation sur plan des tests	1	fft	FFT
2	<b>Sable filtrant type sable du Rhin</b> DESCRIPTION : - Granulométrie 0,5 avec le moins de fines possible MISE EN ŒUVRE : - 5 cm en fond de fouille - 5 cm sur les caissons(géotextile) et en périphérie des caissons	2,16	m3	FFT
3	<b>Système de tamponnement des eaux de pluie OKAPTUR avant infiltration ou rejet</b> DESCRIPTION : Caissons de rétention <b>MONOBLOCS</b> ROBUSTES (parois non assemblées) en Polyéthylènes HD entourés de géotextile. COMPOSITION : suivant étude: - Géotextile non tissé 120 gr/m2 (lés de 50 cm) - Caissons de rétention monoblocs en Polyéthylènes HD ENREGIS (LIMPIDO) - Platines de connexion - Dépressurisation caissons - <b>Dispositif de sécurité anti-retour rongeurs (NEW)</b> - Accessoires  DIMENSIONNEMENT : suivant étude réalisée par LIMPIDO: 3 x 12 caissons de rétentions de 0,6 * 0,6 * 0,3 m de haut soit 36 caissons de rétention MISE EN ŒUVRE : suivant les prescriptions distributeur ENTRETIEN : Sans entretien spécifique AGREMENT : Agrément TÜV-NORD Remarque : les eaux de pluie doivent passer préalablement par un filtre à feuilles total permettant d'empêcher tout arrivée de matière en suspension dans les caissons.	1	pce	FFT
OPTIONS				
	<b>Filtre à feuilles total</b> DESCRIPTION: Filtre à feuille adapté au débit et retenant toutes les matières en suspension susceptibles de se trouver dans les eaux de pluie avant leur arrivée dans les caissons.	1	pce	FFT

*Ce document ne constitue pas en soi un cahier des charge, Limpido n'ayant pas autorité en ces matières, les données fournies le sont à titre informatif, et doivent être contrôlées par les prescripteurs.*